

本溪市岩棉板产品质量监督抽查实施细则 (2026 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对燃烧性能明示为 A（A2）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于 30m²，其中至少有 15m² 作为检验样品，15m² 作为备用样品；

对燃烧性能明示为 A（A1）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于 6m²，其中至少有 3m² 作为检验样品，3m² 作为备用样品。

2 检验依据

表 1 绝热用岩棉板

序号	检验项目	检验方法
1	密度单值允许偏差	GB/T 11835—2016 GB/T 5480—2017
2	纤维平均直径	GB/T 11835—2016 GB/T 5480—2017
3	渣球含量	GB/T 11835—2016 GB/T 5480—2017
4	酸度系数	GB/T 11835—2016 GB/T 5480—2017
5	导热系数	GB/T 11835—2016 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008
6	热荷重收缩温度	GB/T 11835—2016
7	有机物含量	GB/T 11835—2016
8	燃烧性能	GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006

表 2 建筑用岩棉板

序号	检验项目	检验方法
1	密度允许偏差	GB/T 5480—2017
2	酸度系数	GB/T 5480—2017

序号	检验项目	检验方法
3	导热系数	GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008
4	质量吸湿率	GB/T 5480—2017
5	憎水率	GB/T 10299—2011
6	燃烧性能	GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006
7	短期吸水量	GB/T 30805—2014
8	压缩强度	GB/T 19686—2015 GB/T 13480—2014
9	水萃取液pH值	GB/T 19686—2015
10	甲醛释放量	GB/T 32379—2015
11	纤维平均直径	GB/T 19686—2015

表 3 建筑外墙外保温用岩棉板

序号	检验项目	检验方法
1	密度允许偏差	GB/T 5480—2017
2	酸度系数	GB/T 5480—2017
3	质量吸湿率	GB/T 5480—2017
4	憎水率	GB/T 10299—2011
5	导热系数	GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008
6	压缩强度	GB/T 25975—2018 GB/T 13480—2014
7	垂直于表面的抗拉强度	GB/T 25975—2018 GB/T 30804—2014
8	燃烧性能	GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 11835—2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 19686—2015 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 25975—2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。